

質 疑 回 答 書

令和 8 年 7 月 28 日

国立大学法人北海道国立大学機構 北見工業大学

確 認 印			
室 長	室長補佐	係 長	係
			

工事名称 北見工業大学 1 4 号館空調設備改修工事

[質疑回答] ・ 図面および仕様書、数量書に対する質疑事項は下記の通り。

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
	M-4	「新設機器は24時間監視を可能とすること。」について質問いたします。 当該監視システムにつきまして、集中制御やビル管理システム等、具体的にどのような仕様を想定されているかご教示下さい。また、それに伴う計装工事及びアドレス設定費用は、本工事の施工（積算）範囲に含まれますか。	24時間監視を可能とするシステムについては、新設機器メーカーで付属する通信機器を室外機に取り付け、監視できる仕様とします。 本工事では通信機器を1台設置するとともに、新設する空調機4台を互いに通信できるよう計装配線工事を見込んで下さい。 なお、工事引き渡し後は、本学においてメーカーと24時間監視の契約を別途締結するものとします。

以下継続 [あり・なし]
[質疑回答継続用紙 1 / 1]